

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

	JournalpostID: 09/8274	
	Arkiv sakID.: 09/2208	Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 072/09	KOMMUNESTYRE	Dato: 24.09.2009

### DELEGERTE SAKER I PERIODEN

#### Sammendrag:

#### DKOM. 010/09: SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV MEDÅS GÅRDSBARNEHAGE A/S

#### VEDTAK :

Med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §6, innvilges Medås Gårdsbarnehage godkjenning for de fremlagte planene. Barnehagen gis plangodkjenning under forutsetning av at følgende punkter følges opp:

- Funksjonshemmedes behov skal ivaretas – herunder også stigningsforhold på ramper.
- Barnehagens inngangsparti må bygges slik at en reduserer mulighetene for å dra med seg sand og skitt inn i bygningen.
- Det må etableres gode solavskjermings-løsninger for rom med sør- og vestvendte vinduer, der det er risiko for sterk solinnstråling.
- ”Glass-huset” skal være sikret mot knusing.
- Hvis barnehagen skal ha dusj må Folkehelseinstituttets veileder for forebygging av legionellaoppblomstring følges.
- Ventilasjonen må tilfredsstillende normene i veiledningen til forskriftens § 19.
- Det bør iverksettes tiltak i byggsålen under bygget for å forebygge mot radoninntrenging. Radonkonsentrasjonen må kartlegges innen 6 mnd. etter at barnehagebygget er ferdigstilt.
- ”Rent bygg”-prinsippene bør følges ved utbyggingen.
- Barnehagens lydmiljø må tilfredsstillende NS175 klasse C.

Det gis samtidig dispensasjon fra kravet om at barnehagens drikkevann må komme fra godkjent vannverk. Dispensasjonen gis med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §26, og gjelder til 31.12.2010.

**DKOM. 011/09: SØKNAD OM ENDRET ÅPNINGSTIDER FOR GATEKJØKKENET  
DAMLAS**

---

**VEDTAK :**

Damlas gatekjøkken v/ styrer Ramazan Temur innvilges tillatelse til utvidet åpningstid som følger:

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl 1000 – kl 2300.

Fredag og lørdag utvidt åpningstid fra kl 1000 – kl 0500 neste dag.

---

**DKOM. 012/09: PLANGODKJENNING AV BRAKKERIGG VESTMYRA  
SKOLESENTER - FORSLAG TIL VEDTAK**

---

**VEDTAK :**

Med hjemmel i **forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §6**, innvilges Vestmyra Skolesenter godkjenning for de fremlagte planene, på følgende vilkår:

- Brakkeriggens inngangsparti må bygges slik at en reduserer mulighetene for å dra inn med seg sand og skitt inn i bygningen.
- Ventilasjonen må tilfredsstillere normene i veiledningen til forskriftens §19.
- Brakkeriggens lydmiljø må tilfredsstillere NS8175
- Brakkeriggens kunstige belysning skal tilfredsstillere luxtabellen til Lyskultur.

Godkjenningen er tidbegrenset til 31.12.2010

---

**INNSTILLING :**

Delegerte saker tas til orientering.

---