

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

	JournalpostID: 09/10703	
	Arkiv sakID.: 09/2906	Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 093/09	KOMMUNESTYRE	Dato: 15.12.2009

### DELEGERTE SAKER I PERIODEN

#### Sammendrag:

#### DKOM. 013/09: VEDTAK I FORBINDELSE MED TILSYNSRAPPORT VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER -

#### VEDTAK :

Med hjemmel i lov om helsetjenesten i kommunene §4a-7 pålegges Valnesfjord Oppvekstsenter å undersøke følgende forhold – numrene refererer til oppsummeringslisten i tilsynsrapporten:

Forhold	Frist
Pkt. 6, 10 og 15	Innen 31.12.2009

Med hjemmel i lov om helsetjenesten i kommunene §4a-8 pålegges Valnesfjord Oppvekstsenter å rette følgende forhold – numrene refererer til summeringslisten i tilsynsrapporten:

Forhold	Frist
Pkt. 8, 9, 12 og 13	Snarest mulig – senest 31.12.2009
Pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14 og 16	Innen 20.08.2010

Innen den 28.02.2010 skal det meldes skriftlig til kommuneoverlegen, med kopi til Helse- og miljøtilsyn Salten, hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å utbedre pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, og 16.

Videre skal det meldes skriftlig til kommuneoverlegen, med kopi til Helse- og miljøtilsyn Salten når påleggene er utført, jmfør fristene.

Det gis samtidig dispensasjon fra kravet om at barnehagens drikkevann må komme fra godkjent vannverk. Dispensasjonen gis med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §26, og gjelder til 31.12.2011.

Dette vedtaket kan med bakgrunn i forvaltningsloven påklages innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes til kommuneoverlegen postboks 231, 8201 Fauske med kopi til Helse- og miljøtilsyn Salten, Notveien 17, 8013 Bodø.

---

## **DKOM. 014/09: SØKNAD OM PLANGODKJØNNING AV VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER/ BARNEHAGE**

---

### **VEDTAK :**

*I h.h.t. delegasjonsvedtak i kommunestyresak nr 78/98 gjøres slikt vedtak:*

Med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §6, innvilges Valnesfjord Oppvekstsenter avd. barnehage godkjenning for de fremlagte planene til nybygg.

Plangodkjenningen gis på følgende vilkår:

- Barnehagens inngangsparti må planlegges og bygges slik at en reduserer mulighetene for å dra med seg sand og skitt inn i bygningen.
- Ventilasjonsanlegget må innreguleres på nytt når ventilasjonsanleggets kanalnett er ferdig ombygd.
- Radonkonsentrasjonen i barnehagebygget må dokumenteres senest seks måneder etter bygget er ferdigstilt.
- Belysningen må tilfredsstille luxtabellen til foreningen Lyskultur.
- Lydforholdene må minimum tilfredsstille NS8175 klasse C
- Det må søkes om driftsgodkjenning senest 1 mnd. etter at bygget på nytt er tatt i bruk.

Det gis samtidig dispensasjon fra kravet om at barnehagens drikkevann må komme fra godkjent vannverk. Dispensasjonen gis med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §26, og gjelder til 31.12.2011.

Dette vedtaket kan med bakgrunn i forvaltningsloven påklages innen tre uker etter at det er mottatt. Eventuell klage sendes undertegnede med kopi til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. Notveien 17, 8013 Bodø.

---

## **DKOM. 015/09: SØKNAD OM DRIFTSGODKJENNING AV FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE**

---

### **VEDTAK:**

*I h.h.t. delegasjonsvedtak i kommunestyret nr 78/98 gjøres slikt vedtak:*

Med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §6, gis Fauske Videregående skole driftsgodkjenning på følgende vilkår:

1. Temperaturen må justeres slik at den ligger i intervallet 20-22gr.C på ordinære undervisningsrom.
2. Radonkonsentrasjonen må dokumenteres.
3. Det må monteres tavlebelysning i de rommene der det drives tavleundervisning. Alternativt kan det gjennomføres målinger av lysstyrke på tavlene for å dokumentere at den generelle takbelysningen gir tilfredsstillende lysstyrke på tavlene.
4. Etterklingsdempende tiltak må gjennomføres på de undervisningsrommene som har etterklingsproblemer. Alternativt kan det gjennomføres etterklingsmålinger for å dokumentere at etterklingsen tilfredsstillende NS 8175 klasse C

**Frist for å gjennomføre disse tiltakene settes til 26.02.2010.**

Det må meldes til kommuneoverlegen, med kopi til Helse- og Miljøtilsyn Salten, når utbedringene er utført, jmfør fristen.

Dette vedtaket kan med bakgrunn i forvaltningsloven påklages innen tre uker etter at det er mottatt. Eventuell klage sendes undertegnede kommuneoverlege, med kopi til Helse- og miljøtilsyn Salten, Notvn 17, 8013 Bodø.

---

#### **INNSTILLING :**

Delegerte saker tas til orientering.

---